




# Водосточная труба




## Воронка (поз.1)




## Отмет (поз.3)




## Колено (поз.2)



## Звено трубы (поз.4,5)



## Хомут со штырем (поз.6,7,8)



# Спецификация изделий на водосточную трубу

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
В-3		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА			
1	ГОСТ 14918-83*	воронка-оцинк. сталь t=0.6 мм	1	1.03	Оцинк. сталь
2	ГОСТ 14918-83*	колена-оцинк. сталь t=0.6 мм	2	1.18	Оцинк. сталь
3	ГОСТ 14918-83*	отмет-оцинк. сталь t=0.6 мм	1	2.44	Оцинк. сталь
4	ГОСТ 14918-83*	звено, L=1500 - оц.ст. t=0.6 мм	1	2.30	Оцинк. сталь
5	ГОСТ 14918-83*	звено, L=1460 - оц.ст. t=0.6 мм	4	2.25	Оцинк. сталь
6	ГОСТ 103-76*	хомут - 4 x 25, L=200	7	0.156	
7	ГОСТ 5781-82*	штырь d=14 А-I, L=710	1	0.858	
8	ГОСТ 5781-82*	штырь d=14 А-I, L=365	7	0.441	
9	ГОСТ 6727-80*	d=3 Вр-I L=310	7	0.016	
10	ГОСТ 6727-80*	d=5 Вр-I L=1310	1	0.188	
11	ГОСТ 14918-83*	звено, L=360 - оц.ст. t=0.6 мм	1	0.550	

### Примечания

- План кровли смотри лист 3.
- Сборку звеньев следует вести сверху вниз. Верхний раструб нижнего звена надевается на верхнее звено до упора. Верхний обрез раструба нижнего звена должен находиться внутри хомута третьего штыря. Нижнее звено вставляется в верхний раструб отмета до упора. Отмет устанавливается на два штыря и крепится хомутами так, чтобы верхний валик отмета загнуть на хомут второго штыря.
- Звенья труб, патрубки воронок, колен и отметов должны быть цилиндрическими и иметь горизонтальные валики (зиги), которые служат ребрами жесткости указанных деталей. Зиг должен выступать над цилиндрической поверхностью более чем на 4 мм.
- Вертикальные швы деталей труб должны быть выполнены лежащими, с хорошо уплотненными фальцами и высайкой. Воронки, колена и отметы должны иметь плотное и прочное соединение в замках.
- Хомуты и крепежные детали должны иметь цинковое покрытие.
- Соединение хомутов со штырями выполнять электродами Э-42.
- В целях предохранения труб от разрушения оттаявшим льдом устанавливается металлическая проволока (поз. 10).
- Трубу крепить к хомутам проволокой d=3 Вр-I (поз. 9).
- Существующие вертикальные отметки, размеры и привязки уточнить по месту.

						П-538 - АС			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома - объекта культурного наследия			
Имя	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Директор						"Объект док. 1795-1796 гг.", расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Чайковского, 6	Стация	Лист	Листов
ГИП							Р	12	
Разработал						Водосточная труба	ОАО "ВологдаТЭСИЗ" МКП		
Н. контроль									